

Obec Dlouhoňovice
Školská 71
564 01 Dlouhoňovice

DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE
-- / 6.5.2016	1085017469	Ing. Zeman / 462 113 161	Česká Třebová / 10.5.2016

Vyjádření k předloženým dokumentům na akci:

Výstavba lokálního výstražného a varovného systému obce Dlouhoňovice

Nemáme námitek k předloženým dokumentům na výše uvedenou akci a **souhlasíme s umístěním** bezdrátových hlásičů jako varovného systému na podpěrných bodech (dále PB) vrchního vedení nízkého napětí **ve obci Dlouhoňovice**.

- technologie bezdrátových hlásičů nesmí omezovat přístup k energetickému zařízení z veřejného prostranství a nesmí zakrývat výstražné tabulky a značky
- budou dodrženy vzdálenosti od vrchního vedení 1kV dle platných norem; zejména **PNE 333302** a pro práci v blízkosti NN vzdálenosti dle **ČSN EN 50110-1 ed.2**
- na jednom PB budou umístěny 2 reproduktory, pokud bude nutné umístit 3 ks reproduktorů, musí být umístěny tak, aby neomezovaly přístup k energetickému zařízení z veřejného prostranství
- **před vlastní instalací bude uzavřena Smlouva o umístění zařízení** (bezúplatná) s daným úřadem - vlastníkem bezdrátových hlásičů. Součástí smlouvy bude **přesná specifikace PB k umístění zařízení, včetně zakresu v katastrální mapě** (umístění na parc.č. u čísla popisného) a počet a směr reproduktorů
- souhlasíme s umístěním reproduktorů na PB a umožníme konečnému uživateli provádět následnou péči a údržbu na instalovaném zařízení po dobu 5-ti let

V případě dotazů a upřesnění kontaktujte našeho technika Ing. Zemana (462 113 161, martin.zeman02@cez.cz)

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region